



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КРАСНОСЕЛЬСКОМУ
РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
(СНБ ГКУ «НСО КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА»)

Ул. Партизана Германца, 3 Санкт-Петербург 198329
Тел. (812)736-99-77, (812) 736-99-80
Факс (812)736-99-33

Директору ГБОУ лицей № 590
Каменскому А.М.

ОКПО 79800599 ОГРН 1067847570515

ИНН 7807312459

17.08 15. № 509

На № _____ от _____

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 509

об устранении нарушений требований пожарной безопасности
в ГБОУ лицей № 590 по адресу: ул. Котина, дом 6, корп. 3.

Предложение вручено директору Каменскому А.М.

В целях обеспечения пожарной безопасности Вам предлагается выполнить
следующие мероприятия:

№№ п/п	Мероприятие, основание	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1.	Обеспечить проведение проверок работоспособности АПС, системы оповещения и управления эвакуацией людей с оформлением соответствующего акта проверки.	Не реже одного раза в квартал.	✓
2.	Оборудовать электросветильники, расположенные под аркой при входе на территорию школы, защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	2015 год.	
3.	Ликвидировать соединение электропроводов методом «холодной скрутки» в электросветильниках уличного освещения.	2015 год.	
4.	Определить категорию помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.	2015 год.	✓
5.	Выполнить шкаф пожарного крана из негорючих материалов.	2015 год.	
6.	Промаркировать пожарный кран.	2015 год.	
7.	Обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	2015 год.	✓