



Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»

АКТ №341-3/3-5 - 166
обследования узла учета

г. Санкт-Петербург

« 05 » 06 2014 г.

Представитель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», филиала «Единый расчетный центр» службы коммерческого учета «Юг» сектора «Юго-Западный» BELKO_NY@VODOKANAL.SPB.RU
(наименование организации) (адресность, Ф.И.О., телефон)

Ведущий специалист Белко Наталия Юрьевна 8-921-430-74-49

произвел обследование узлов учета школы
по адресу: ул. Колтуш р.б./3 (объект) Красносельский район
принадлежащего ГБОУ лицей №590 Красное р-но
г. СПб (наименование абонента, адрес, телефон)
в присутствии его представителя Заволов Юрия Александровича
8952-260-47-03, 8911-935-67-34 (адресность, Ф.И.О., телефон)

Договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ
№ 16-508263-15-BC от « 20 » 05 2014 г.
Тех. согласование схемы узла учета 300 144 1724 от 04.07.11
(кем выдано) 812

Наличие холодного водоснабжения (ХВС) н Источник ХВС водос
Наличие субабонентов по ХВС
Наличие технического водоснабжения (ТВ) _____ Источник ТВ _____
Наличие субабонентов по ТВ _____
Наличие горячего водоснабжения (ГВС) н Источник ГВС 400/4
Наличие субабонентов по ГВС _____
Количество водопроводных вводов 1 в т.ч. рабочих 1 резервн. _____ пожарн. _____ закольцов. _____
водопроводный ввод со стороны внутрикв. Ду 100 мм,
материал _____ наличие стяжки _____ закольцован с _____ (по информации абонента)
Место расположения водомерного узла подвале
наличие доступа н состояние помещения водомерного узла убористость
Тип узла 1 100 мм (150) рабочий, резервный, на тройнике с _____
обратный клапан (Да, Нет)

Хоз.-питьевая линия узла учета:

1-ая задвижка: тип МЗВ, Ду 50 мм, наличие опоры н состояние открыт наличие пломбы _____
(есть, нет) (открыта, закрыта) (есть, нет)
2-ая задвижка: тип МЗВ, Ду 50 мм, наличие опоры н состояние открыт наличие пломбы _____
(есть, нет) (открыта, закрыта) (есть, нет)

Прибор учета (средство измерений):
тип расходомера (водосчетчика) МТЗ-Н Ду 32 мм № 08369730 Работает н
(есть, нет) (Да, Нет)

пломба Госповерителя (на мех.) 4000 пломба на фланце № 4000
(есть, нет)
поверка расходомера 4 кв. 11 г., срок очередной поверки расходомера 05.10 кв. 17 г.
соответствие сроку поверки н соответствие минимальной нагрузке _____
(Да/Нет)

наличие КСК н, расход _____ м³/ч, время работы прибора, (время НС) _____
время снятия показаний (час:мин) _____ К.П. 01899 М³

наличие импульсного выхода _____ наличие модема _____
(Да, Нет) (есть, нет)

Пожарно-резервная линия узла учета:

1-ая задвижка: тип МЗБ, Ду 100 мм, наличие опоры есть состояние откр наличие пломбы есть
(есть, нет) (открыта, закрыта) (есть, нет)

2-ая задвижка: тип от, Ду 100 мм, наличие опоры есть состояние откр наличие пломбы есть
(есть, нет) (открыта, закрыта) (есть, нет)

Прибор учета (средство измерений):

тип расходомера (водосчетчика) ВЛ Ду 50 мм № 110125494 Работает да/нет
(Да, Нет)

пломба Госповерителя (на мех.) УЩС пломба на фланце № УЩС
(есть, нет)

поверка расходомера 4 кв. 1 г. срок очередной поверки расходомера 09-10 кв. 17 г.
соответствие сроку поверки есть соответствие минимальной нагрузке

наличие КСК есть расход есть м³/ч, время работы прибора, (время НС) _____
время снятия показаний (час:мин) _____ К.П. 000 005 М³

наличие импульсного выхода _____ наличие модема _____
(Да, Нет) (есть, нет)

Особые отметки:

Абоненту предписано:

1. Получить техническое согласование (при переоборудовании или реконструкции ВУ) в срок до _____
2. Оборудовать узел учета в соответствии с техническим согласованием в срок до _____
3. Поверить прибор(ы) учета _____ в срок до _____
4. Заменить прибор(ы) учета _____ в срок до _____
5. Установить прибор(ы) учета _____ в срок до _____
6. Обеспечить доступ к водомерному узлу _____

Абоненту предложено:

7. Заменить задвижку _____ в срок до _____
8. Оплатить задолженность в сумме _____ в срок до _____
9. Обратиться для заключения договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (Московский пр. 103 к. 5) в течение 3-х дней
11. Прочие предложения _____

Примечание:

Расчеты абонентов с организацией водопроводно-канализационного хозяйства за потребление питьевой воды без средств измерений, с неисправными приборами или по истечении их межповерочного срока, с нарушением целостности пломб на средствах измерений и при необеспечении абонентом представителем водопроводно-канализационного хозяйства доступа к узлу измерений производится в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167, а количество отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод при этом определяется в соответствии с пунктом 57 Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 55 Правил.

Акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых вручен абоненту

Представитель Ведущий специалист Белко Н.Ю. Ф.И.О. _____
должность _____

При обследовании и составлении акта присутствовал представитель абонента _____

Место печати или штампа абонента _____

Адреса и телефоны:

Горячая линия: тел. 305-09-09 (круглосуточно)
197227, СПб, ул. Гаккелевская д.21, филиал «Единый расчетный центр» Подразделение по начислениям, Служба по начислениям «Юг» Тел. 329-34-61, 438-47-11, 438-44-81
196143 СПб, Рижский 49 сектор «Юго-Западный» службы коммерческого учета «Юг» подразделение коммерческого учета филиала «Единый расчетный центр», Тел. 329-34-43, 438-44-23

